

ULICA ADAMA MICKIEWICZA, NOWY TOMYŚL  
- TZW. DEPTAK

BUDYNEK MIESZKALNY  
WIELORODZINNY (III),  
POŁĄCZONY KONSTRUKCYJNIE  
- UL. A. MICKIEWICZA 13, N.T.

PARTER - LOKALE USŁUGOWE


BUDYNEK MIESZKALNY  
WIELORODZINNY (II),  
NIEPOŁĄCZONY  
KONSTRUKCYJNIE  
- UL. A. MICKIEWICZA 9, N.T.

PARTER- LOKAL USŁUGOWY

BUDYNEK MIESZKALNY  
WIELORODZINNY (II),  
NIEPOŁĄCZONY KONSTRUKCYJNIE  
- UL. A. MICKIEWICZA 9, N.T.

PARTER- OFICYNA, LOKAL MIESZKALNY

RZUT PRZEDZIEMIA



Klasyfikacja stanu technicznego   % zużycie element   Oznaki zużycia	
	b. dobry 0 – 10 %
	Mury i posadzki piwnic suche. Deformacje nie występują. Elementy nośne jak słupy, filary, nadproża odpowiadają wymaganiom normowym. Mogą występować drobne rysy w łapkach.
	dobry 11 – 25 %
	Stan elementów jest dobry. Mury i posadzki suche. Oddychania murów od poziomu małe.
	zadowolający 26 – 40 %
	Niektóre szczeliny w sklepieniach lub stropach, głównie na wyższych kondygnacjach budynku. Zawilgocenia nad poziomem terenu. Niewielkie uszkodzenia murów.
	zły 40 – 50 %
	Mury i posadzki piwnic zawilgoczone. Oddychania od poziomu i pionu nieco większe. Pęknięcia sklepień i filarów w ilości 10% powierzchni elementów.
	awaryjny 50 %
	Mury silnie zawilgoczone, występują powierzchniowe i wgłębne korozje. Znaczne odchylenie od poziomu i pionu. Liczne pęknięcia sklepień i filarów, duże zniszczenia murów w różnych miejscach. Cechy i właściwości wbudowanych materiałów w stosunku do nowych – duże zniszczenie.

Wzrost:	Współnota Mieszkaniowa ul. Mickiewicza 11 Nowy Tomyśl		
Adres:	ul. Adama Mickiewicza 11, 64 - 300 Nowy Tomyśl		
Nazwa obiektu:	Budynek mieszkalny wielorodzinny		
Adres budowy:	64-300 Nowy Tomyśl, ul. A. Mickiewicza 11, działka nr 271/5.		
Skala:	1:50	Nazwa rysunku:	N/TYC
OCENA STANU TECHNICZNEGO - Rzut parteru 09			
Wzrost/Inżynier:	Imię i Nazwisko:	Rodzaj i nr uprawnień:	Data:
Projektant:			
Opis obiektu:	mgr inż. bud. Medweda Urszula	spec. konstrukc.-budowlana	30.08.2021 r.
		WKP/0259/OWOK/13	