

ULICA ADAMA MICKIEWICZA, NOWY TOMYŚL
- TZW. DEPTAK

BUDYNEK MIESZKALNY
WIELORODZINNY (III),
POŁĄCZONY KONSTRUKCYJNIE
- UL. A. MICKIEWICZA 13, N.T.
PEŁNE PODPIWNICZENIE

BUDYNEK MIESZKALNY
WIELORODZINNY (II),
NIEPOŁĄCZONY
KONSTRUKCYJNIE
- UL. A. MICKIEWICZA 9, N.T.
BRAK PODPIWNICZENIA

BUDYNEK MIESZKALNY
WIELORODZINNY (II),
NIEPOŁĄCZONY KONSTRUKCYJNIE
- UL. A. MICKIEWICZA 9, N.T.
PARTER- OFICYNA, LOKAL MIESZKALNY

RZUT PIWNIC



Klasyfikacja stanu technicznego % zużycie element Oznaki zużycia	
	b. dobry 0 – 10 %
	Mury i posadzki piwnic suche. Deformacje nie występują. Elementy nośne jak słupy, filary, nadproża odpowiadają wymaganiom normowym. Mogą występować drobne rysy w tynkach.
	dobry 11 – 25 %
	Stan elementów jest dobry. Mury i posadzki suche. Oddychania murów od poziomu małe.
	zadowolający 26 – 40 %
	Nieznaczne szczeliny w sklepieniach lub stropach, głównie na wyższych kondygnacjach budynku. Zawilgocenia nad poziomem terenu. Niewielkie uszkodzenia murów.
	zły 40 – 50 %
	Mury i posadzki piwnic zawilgocone. Oddychania od poziomu i pionu nieco większe. Pęknięcia sklepień i filarów w ilości 10% powierzchni elementów.
	awaryjny 50 %
	Mury silnie zawilgocone, występują powierzchniowe i wgłębne korozje. Znaczne odchylenie od poziomu i pionu. Liczne pęknięcia sklepień i filarów, duże zniszczenia murów w różnych miejscach. Cechy i właściwości wbudowanych materiałów w stosunku do nowych – duże zniszczenie.

Wzrost:	Współnota Mieszkaniowa ul. Mickiewicza 11 Nowy Tomyśl		
Adres:	ul. Adama Mickiewicza 11, 64 - 300 Nowy Tomyśl		
Nazwa obiektu:	Budynek mieszkalny wielorodzinny		
Adres budowy:	64-300 Nowy Tomyśl, ul. A. Mickiewicza 11, działka nr 271/S.		
Skala:	Nazwa rysunku:	N/TYC	
1:50	OCENA STANU TECHNICZNEGO - Rzut PIWNIC 12		
Imię i Nazwisko:	Rodzaj i nr uprawnień:		Data:
Projektant:			
Opis obiektu:	spec. konstrukc.- budowlana mgg ind. bud. Materiały drzewne/dk		30.08.2021 r.
	WKP/0259/OWOK/13		