

ULICA ADAMA MICKIEWICZA, NOWY TOMYŚL
- TZW. DEPTAK

BUDYNEK MIESZKALNY
WIELORODZINNY (III),
POŁĄCZONY KONSTRUKCYJNIE
- UL. A. MICKIEWICZA 13, N.T.

PIĘTRO - LOKALE MIESZKALNE

BUDYNEK MIESZKALNY
WIELORODZINNY (II),
NIEPOŁĄCZONY KONSTRUKCYJNIE
- UL. A. MICKIEWICZA 9, N.T.

PODDASZE- LOKAL MIESZKALNY

UWAGA: BRAK MURU
SZCZYTOWEGO W OSI WZDŁUŻNEJ I
KONSTRUKCJĘ SZCZYTU STANOWI
USTRÓJ WIĘŻBY DACHOWEJ

BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY
(II),
NIEPOŁĄCZONY KONSTRUKCYJNIE
- UL. A. MICKIEWICZA 9, N.T.

RZUT I PIĘTRA



Klasyfikacja stanu technicznego % zużycie element Oznaki zużycia	
b. dobry 0 – 10 %	
Mury i posadzki piwnic suche. Deformacje nie występują. Elementy nośne jak słupy, filary, nadproża odpowiadają wymaganiom normowym. Mogą występować drobne rysy w tynkach.	
dobry 11 – 25 %	
Stan elementów jest dobry. Mury i posadzki suche. Oddychania murów od poziomu małe.	
zadawalający 26 – 40 %	
Niektóre szczeliny w sklepieniach lub stropach, głównie na wyższych kondygnacjach budynku. Zawilgocenia nad poziomem terenu. Niewielkie uszkodzenia murów.	
zły 40 – 50 %	
Mury i posadzki piwnic zawilgocone. Oddychania od poziomu i pionu nieco większe. Pęknięcia sklepień i filarów w ilości 10% powierzchni elementów.	
awaryjny 50 %	
Mury silnie zawilgocone, występują powierzchniowe i wgłębne korozje. Znaczne odchylenie od poziomu i pionu. Liczne pęknięcia sklepień i filarów, duże zniszczenia murów w różnych miejscach. Części i właściwości wbudowanych materiałów w stosunku do nowych – duże zniszczenie.	

Wzrost:	Współnota Mieszkaniowa ul. Mickiewicza 11 Nowy Tomyśl		
Adres:	ul. Adama Mickiewicza 11, 64 - 300 Nowy Tomyśl		
Nazwa obiektu:	Budynek mieszkalny wielorodzinny		
Adres budowy:	64-300 Nowy Tomyśl, ul. A. Mickiewicza 11, działka nr 271/5.		
Skala:	1:50	Nazwa rysunku:	N/TYC
OCENA STANU TECHNICZNEGO - Rzut piętra		10	
Inicjał i nazwisko:		Rodzaj i nr uprawnień:	Dobry
Projektant:			
Opis obiektu:		spec. konstrukc.-budowlana	30.08.2021 r.
		WKPi259/OWOK13	